

PS416-NET-230



Achtung!

Spannungsspitzen am Busstecker möglich!

Störungen oder Schäden an der Steuerung bzw. Baugruppe möglich.

Die PS416-NET-230 nur bei spannungsloser SPS herausziehen oder stecken.

Attention!

Voltage peaks on bus connector possible.

Interference or damage on controller or card possible.

Only fit or remove the PS416-NET-230 card with the PLC switched off.

Attention !

Risque de pointes de tension sur le connecteur de bus.

Risque de perturbations ou de détériorations sur l'automate ou le module.

Débrocher ou embrocher la PS416-NET-230 uniquement lorsque l'automate est hors tension.

Attenzione!

Possono verificarsi picchi di tensione sul connettore bus.

Possono verificarsi disturbi o guasti sul controllore o sul modulo.

Inserire o rimuovere la PS416-NET-230-200 solo se il PLC è spento.

¡Atención!

Se pueden producir picos de tensión en el conductor del bus.

Posibilidad que se produzcan averías o interferencias en el autómata o en la tarjeta.

Extraer o enchufar la tarjeta PS416-NET-230 siempre con el autómata desconectado de la tensión.

